


1. A nyilatkozat tárgyát képező talajcsavar megnevezése és gyártói cikkszámja:
  - **ModulBase GSG600**
  - **GSG-60x600x2**
2. A fenti építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:  
**Fém mikro cölöp, mikro cölöpalap**
3. A magyarországi forgalmazó neve és székhelye:  
**ModulBase Kft.**  
**2091 Etyek, Boti út 100.**
4. A teljesítmény mérésére vonatkozó adatok:
  - a teljesítménymérés helyszíne: **ModulBase Kft., 2091 Etyek, Boti út 100.**
  - a teljesítménymérés időpontja: **2024.07.23.**
  - a vizsgált **ModulBase GSG600** alap tetejének talajszinttől mért távolsága: **5cm**
  - a talajcsavar teherbírasi vizsgálata a **DIN 18800** szabvány szerint és a csavarokra alkalmazott további külső hatások a **DIN EN 1537, DIN 4125** és **Din 1054** szabványok alapján valósult meg.
  - a talajcsavar segítségével elkészített alap terhelhetőségének határértékét a mérési adatok és a biztonsági tényező figyelembevételével határoztuk meg.
5. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén  
**EN 1090-2 in EXC 2**
6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:  
**a ModulBase GSG600 alap teherbírása 200 kg**

A teljesítménynyilatkozat kiállításáért és az abban lévő adatok helyességéért a 3. pontban megjelölt magyarországi forgalmazó felel.

Etyek, 2024.július.23.

  
**ModulBase Kft.**  
2091 Etyek, Boti út 100.  
Adószám: 32608566-2-07

ügyvezető  
ModulBase Kft.

**A fenti teljesítménynyilatkozat a vizsgált talajcsavarnak a teljesítménymérés helyszínén mért teherbírasi adatát tartalmazza. Más helyszínen történő felhasználás esetén ez az adat kizárólag tájékoztató jellegű.**  
**Talajcsavaros alapozást megelőzően teherbírasi-mérés és statikai szakvélemény minden esetben javasolt.**