


1. A nyilatkozat tárgyát képező talajcsavar megnevezése és gyártói cikkszáma:
 - **ModulBase GSM1000**
 - **GSM-76x1000x3-136x8**
2. A fenti építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Fém mikro cölöp, mikro cölöpalap
3. A magyarországi forgalmazó neve és székhelye:
ModulBase Kft.
2091 Etyek, Boti út 100.
4. A teljesítmény mérésére vonatkozó adatok:
 - a teljesítménymérés helyszíne: **ModulBase Kft., 2091 Etyek, Boti út 100.**
 - a teljesítménymérés időpontja: **2024.07.19.**
 - a vizsgált **ModulBase GSM1000** alap tetejének talajszinttől mért távolsága: **5cm**
 - **a talajcsavar teherbírasi vizsgálata a DIN 18800 szabvány szerint és a csavarokra alkalmazott további külső hatások a DIN EN 1537, DIN 4125 és Din 1054 szabványok alapján valósult meg.**
 - **a talajcsavar segítségével elkészített alap terhelhetőségének határértékét a mérési adatok és a biztonsági tényező figyelembevételével határoztuk meg.**
5. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén
EN 1090-2 in EXC 2
6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:
a ModulBase GSM1000 alap teherbírása 1600 kg

A teljesítménynyilatkozat kiállításáért és az abban lévő adatok helyességéért a 3. pontban megjelölt magyarországi forgalmazó felel.

Etyek, 2024.július.19.



ModulBase Kft.
2091 Etyek, Boti út 100.
Adószám: 32608566-2-07

ügyvezető
ModulBase Kft.

A fenti teljesítménynyilatkozat a vizsgált talajcsavarnak a teljesítménymérés helyszínén mért teherbírasi adatát tartalmazza. Más helyszínen történő felhasználás esetén ez az adat kizárólag tájékoztató jellegű.
Talajcsavaros alapozást megelőzően teherbírás-mérés és statikai szakvélemény minden esetben javasolt.